



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Notified Body N°0987
Directive 89/106 CEE



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/407/08/CPD/- - **Classification Assessment**

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza della direttiva 89/106/CEE della Comunità Economica Europea, del 21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 407.0DC0050/08
 Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA
 Classification on behalf of

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.a.

Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24020 CAZZANO S. ANDREA (BG) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
 Trade name of the product

MATCH 6

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
 Non applicabile / Not applicable

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
EN 13501-1: 2007

Fire classification of construction products and building elements -
 Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
 Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

B_{fl} - s1

La classificazione sopra riportata è valida solo ed esclusivamente per la seguente applicazione effettiva:
 Rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl},
 senza alcun fissaggio, né meccanico né chimico, con esso. Non è ammesso alcun vincolo meccanico o
 incollaggio per la posa in opera del materiale.
 Il Laboratorio non è stato coinvolto nell'attività di campionamento.

The above reported classification is valid only and solely for the following actual end use:
 Floor covering laid on non-combustible substrates classified as Euroclasses A1_{fl} or A2_{fl},
 either mechanical or chemical, to it. No mechanical fixing or glueing is allowed for laying the material
 The Laboratory has not been involved in sampling activity.

Prato, 02/04/2008

Il Responsabile Certificazione
 The Certification Manager
 Dott. Massimo Borsini

Valid until: 01/04/2013

Il Direttore del Laboratorio
 The Director of the Laboratory
 Dott. Gian Carlo Borsini

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto e deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova.
 Il presente documento non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio.
 This document does not represent type approval or certification of the product and have to be read in conjunction with the Test Reports.
 This document can not be reproduced partially without the authorization written of this Laboratory.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio